



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 022.01 00025

Серия ВУ № **0022918**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3269510, +375 17 3627230, факс +375 17 3636121, адрес электронной почты: 3@stn.by. Аттестат аккредитации № ВУ/112 022.01 от 23.09.1996.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОМПАНИЯ», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690297859, место нахождения: Республика Беларусь, 222163, Минская область, г. Жодино, ул. Железнодорожная, 16, телефон +375 17 7551502, адрес электронной почты: 80293552244@tut.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОМПАНИЯ», место нахождения: Республика Беларусь, 222163, Минская область, г. Жодино, ул. Железнодорожная, 16; адрес места осуществления деятельности по производству продукции: Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Сухоградская, 3.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнебиозащитное «ЭК-1» для огнебиозащиты изделий из древесины, выпускаемое по ТУ ВУ 690297859.002-2009 «Средство огнебиозащитное «ЭК-1» для огнебиозащиты изделий из древесины. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства от 05.07.2021;
протокола испытаний Научно-исследовательской лаборатории огнезащиты строительных конструкций и материалов Белорусского государственного технологического университета, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0344, от 20.05.2021 № 26.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний», подпункты 5.3.2, 5.3.3.

Обеспечивает огнезащитную эффективность: I группа – при расходе не менее 0,48 л/м², II группа – при расходе не менее 0,22 л/м². Срок сохранения огнезащитной эффективности – не менее 5 лет службы в неотапливаемых помещениях в условиях, исключаящих воздействие агрессивных сред. Срок годности средства – 3 года с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.07.2021 ПО 04.07.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Игорь Леонидович Лишай

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Сергей Анатольевич Зданевич